Wasserversorgungs-
Genossenschaft
6265 Roggliswil

Wasserversorgung Roggliswil

Allgemeine Information über die Qualität des Trinkwassers

Gestützt auf Art. 5 TBDV orientieren wir die Wasserbezüger einmal jährlich über die Qualität des Trinkwassers in unserem Versorgungsnetz. Für die Wasserversorgung Roggliswil werden die Untersuchungen der Quell- und Netzwasserproben durch die Microbact AG, 4900 Langenthal, durchgeführt.

- Sämtliche Proben entsprachen, soweit untersucht, den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.
- Die Gesamthärte beträgt 27.9 °fH (französische Härtegrade; über 25 °fH = hart).
- Der Nitratgehalt liegt bei 20.5 mg/l (Höchstwert 40 mg/l).
- Die Versorgung erfolgt ausschliesslich über eigenes Quellwasser.
- Das Quellwasser wird mit einer UV-Anlage behandelt.
- Chlorothalonil-Metaboliten liegen unter dem Höchstwert.

Chlorothalonil ist ein Pflanzenschutzmittel, das im Jahr 2020 verboten wurde. Da Chlorothalonil und seine Abbauprodukte (beispielsweise R471811) als möglicherweise krebserregend gelten, hat der Bund zur Gewährleistung des vorsorglichen Gesundheitsschutzes einen Höchstwert von 0.1 µg pro Liter für das Trinkwasser festgelegt.

In Notsituationen ist es möglich, dass Quellwasser von der Wasserversorgung Pfaffnau in unser Netz gespiesen wird.

Weitere Auskünfte

Wasserversorgung Roggliswil
Adolf Geiser, Präsident
Winkel 10
6265 Roggliswil
077 485 86 10

E-Mail: wasser.roggliswil@gmail.com

Roggliswil, im November 2026